

Bauart TROVIS SAFE 3793
Elektropneumatischer Stellungsregler TROVIS SAFE 3793
mit HART® Kommunikation



Gerät / Device		Integration Revision	Anzeige- und Bedienkomponente (ABK) / Indicating and operating modules							
Model Index	Firmware	HART Device Rev	TROVIS-VIEW	Emerson AMS ⁴	Siemens PDM ³	DTM (FDT 1.2)	Yokogawa PRM	Honeywell Experion	Field Communicator 475	FCG DD
00	1.00.03-1.00.99	1	≥ 4.66	≥10.0	≥9.0	≥ 1.1.0	✓	✓	✓	✓

³ Gerät wird in PDM per ‚device install‘ / ‚Gerätekatalog verwalten‘ nachträglich installiert (verfügbar über www.samsongroup.com)

⁴ Gerät wird in AMS per ‚install kit‘ nachträglich installiert (verfügbar über www.samsongroup.com)